

San Giorgio Bigarello, 10 gennaio 2022

Oggetto: Dichiarazione di conformità ai limiti previsti dal DLgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche:

Con riferimento alla Sezione 2 dell'allegato IX alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si dichiara che i generatori di aria calda modelli:

GENP 30

GENP 50

GENP 80

GENP 100

GENP 150

di produzione ARCA surl rispettano i limiti ivi previsti.

Polveri totali < 100 mg/Nm³

Monossido di carbonio CO < 350 mg/Nm³

Ossidi di azoto < 500 mg/Nm³

Il tenore di ossigeno di riferimento è pari al 11 %.

ARCA surl

Il Direttore Tecnico



Arca s.r.l. Unipersonale

Sede legale e produzione caldaie in acciaio:
Via l'Maggio, 16 (Zona ind. MN Nord)
48051 San Giorgio Bigarello (Mantova)
Tel. (0376) 372206 r.a. - Fax (0376) 374648
E-mail: arca@arcacaldaie.com

Sede legale e produzione caldaie a gas:
Via Giovanni XXIII°, 105
20070 San Rocco al Porto (LO)
Tel. (0377) 569877 r.a. - Fax (0377) 539456
E-mail: arcalodi@interbusiness.it

C.F. e P.IVA (IT) 0158870206 - C.C.I.A.A. MN 168327
Registro Imprese MN 14891
Capitale Sociale € 52.000,00 int. Vers.
www.arcacaldaie.com